

Öltransformator für die Verteilung

Spezifikationsvorlage nach DIN EN 60076-1

Tragen Sie ein, was die Planung festgelegt hat, und lassen Sie den Rest frei. Senden Sie das Blatt mit Ihrer Anfrage:

Alle offenen Punkte erhalten Sie in einer nummerierten Nachricht zurück, bevor ein Hersteller die Anfrage sieht.

01 Projekt

Projekt oder Referenz			
Lieferland und Postleitzahl			
Stückzahl			
Benötigt auf der Baustelle			Datum oder Kalenderwoche
Lieferbedingung	☐ DAP Baustelle ☐ FCA Werk ☐ Andere	Incoterms 2020	
Neubau oder Ersatz	☐ Neubau ☐ Ersatz	Bei Ersatz bitte ein Foto des alten Leistungsschildes beilegen	

02 Bemessungsdaten

Bemessungsleistung kVA			
Oberspannung kV			Netzspannung, zum Beispiel 10, 20 oder 30 kV
Unterspannung im Leerlauf V			Zum Beispiel 400 oder 420 V
Höchste Spannung für Betriebsmittel Um kV			Zum Beispiel 12, 24 oder 36 kV
Frequenz	☐ 50 Hz ☐ 60 Hz		
Schaltgruppe			Zum Beispiel Dyn5. Bei Parallelbetrieb wie die vorhandene Einheit
Kurzschlussleistung uk %			Parallelbetrieb oder Kurzschlussleistung legen sie fest
Anzapfungen			Zum Beispiel $\pm 2 \times 2,5 \%$
Stufenschalter	☐ Umsteller, spannungslos ☐ Laststufenschalter		
Isolationspegel Oberspannung kV			Blitzstoß / Wechselspannung, zum Beispiel 125 / 50 kV bei Um 24 kV

03 Verluste

Verlustanforderung	☐ Ökodesign Stufe 2 ☐ Niedrigere Werte ☐ Kapitalisiert	Verordnung (EU) 548/2014 in der Fassung (EU) 2019/1783
Kurzschlussverluste Pk, höchstens W		
Leerlaufverluste P0, höchstens W		
Kapitalisierungsfaktoren A und B je kW		
Schallleistungspegel, höchstens dB(A)		

04 Ausführung und Aufstellung

Isolierflüssigkeit	☐ Mineralöl ☐ Natürlicher Ester ☐ Synthetischer Ester	Bei Innenaufstellung Brandschutz und Auffangwanne angeben
Kessel	☐ Hermetisch geschlossen ☐ Mit Ausdehnungsgefäß	
Kühlungsart	☐ ONAN ☐ KNAN ☐ Andere	
Aufstellung	☐ Außen ☐ Innen ☐ In einer Kompaktstation	
Aufstellungshöhe m	<input type="text"/>	Über NN, wenn mehr als 1000 m
Höchste Umgebungstemperatur °C	<input type="text"/>	Wenn mehr als 40 °C
Korrosivität am Standort	<input type="text"/>	Für den Anstrich, zum Beispiel C3, C4 oder C5
Grenzen für Maße und Gewicht	<input type="text"/>	Tür, Raum, Kran oder Zufahrt

05 Anschlüsse und Zubehör

Anschluss Oberspannung	☐ Steckdurchführungen ☐ Porzellandurchführungen ☐ Kabelanschlusskasten
Anschluss Unterspannung	☐ Durchführungen mit Fahnen ☐ Flansch für Stromschiene ☐ Kabelanschlusskasten
Schutzeinrichtung	☐ Schutzrelais für Gas, Druck, Temperatur und Füllstand ☐ Zeigerthermometer mit Kontakten
Fahrrollen	☐ Ja ☐ Nein
Sprache des Leistungsschildes	<input type="text"/>

06 Prüfungen und Unterlagen

Typprüfberichte gefordert	☐ Erwärmung ☐ Blitzstoß ☐ Geräusch ☐ Kurzschlussfestigkeit	Stückprüfungen nach DIN EN 60076-1 sind immer enthalten
Werksabnahme im Beisein des Auftraggebers	☐ Ja ☐ Nein	
Unterlagen mit dem Angebot	☐ Maßzeichnung ☐ Garantierte technische Daten ☐ Typprüfberichte ☐ Konformitätserklärung	
Hinweise und Anlagen Übersichtsschaltplan, Lagepläne, bei Ersatz das alte Leistungsschild	<input type="text"/>	

Bezüge: DIN EN 60076-1 (IEC 60076-1:2011). Verordnung (EU) Nr. 548/2014 in der Fassung der Verordnung (EU) 2019/1783. Beispiele zeigen die Form einer Angabe; die Werte für Ihr Projekt ergeben sich aus der Planung. Frei verwendbar und kopierbar.

Mit Ihrer Anfrage senden

- Speicherung in der EU
- Hersteller erhalten nur die Spezifikation
- Kein Konto, unverbindlich

daverlan.com/de/anfrage/